

RETIFICAÇÃO

Chamada Pública CP128/2026 – Serviço de Hidráulica e Elétrica para o Revelando SP 2026 – Barretos

1.1 A Associação Paulista dos Amigos da Arte torna pública a presente **retificação** da Chamada Pública acima mencionada, referente ao **complemento de informação no Termo de Referência, sem alteração do objeto, dos valores ou dos prazos originalmente estabelecidos.**

1.2 Quanto a correção do Termo:

Onde Lia - se:

ATERRAMENTO

- 35 hastes Copperweld
- Interligação $\geq 16 \text{ mm}^2$
- Resistência máxima: 10 ohms

Agora Lê - se:

ATERRAMENTO

- 35 hastes Copperweld
- Interligação $\geq 16 \text{ mm}^2$
- Resistência máxima: 10 ohms

Sistema de aterramento e validação

O sistema de aterramento deverá ser executado conforme normas técnicas aplicáveis, garantindo resistência adequada para a operação segura dos equipamentos.

Após a instalação, deverá ser realizada medição do sistema de aterramento com equipamento apropriado (terrômetro), garantindo resistência máxima conforme especificação técnica (≤ 10 ohms).

A contratada deverá garantir a eficiência do sistema, podendo a fiscalização técnica solicitar comprovação da medição realizada.

2. Considerando que a presente retificação refere-se exclusivamente ao complemento de informação técnica, sem impacto financeiro, não haverá prorrogação de prazos, permanecendo inalteradas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais disposições e exigências constantes do Termo de Referência da **Chamada Pública CP128/2026.**